

令和7年度 最終処分場維持管理状況報告書

2月末現在

施設設置者名	利 尻 郡 清 掃 施 設 組 合				
施設名	一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場				
施設所在地	北海道利尻郡利尻富士町鷺泊字大磯521番地				
許可(届出)年月日	平成28年6月6日	許可番号	循環第 330-2号		
埋立地面積	16,995㎡	埋立容量	55,300㎡	しゃ水工	二重遮水シート工の準好気性
浸出水処理施設規模	40㎡／日	浸出水処理方式	回転円板式生物処理＋凝集沈澱処理＋砂ろ過方式+接触曝気高度処理方式		
埋立対象廃棄物	①一般廃棄物、②産業廃棄物（動植物残渣、医療系廃棄物残渣、焼却残渣、処理水汚泥）、③下水道汚泥				

○ 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量 (t)	101.9	119.7	118.0	155.4	138.7	100.9	90.7	62.6	80.2	38.2	37.7		1,044.0
収集ごみ	13.8	25.1	15.6	55.3	26.3	18.8	29.2	8.8	36.1	6.3	6.5		241.8
一般（直搬ごみ）	88.1	92.8	102.4	100.1	112.4	82.1	57.5	53.8	44.1	31.9	31.2		796.4
併せ産廃(動植物性)		1.8					4.0						5.8
焼却残渣 (t)	24.3	25.4	29.2	20.3	24.9	24.7	20.4	19.4	18.6	19.1	16.3		242.6
埋立ごみ量 (t)	126.2	145.1	147.2	175.7	163.6	125.6	111.1	82.0	98.8	57.3	54.0		1,286.6
埋立ごみ量 (m3)	189.3	217.7	220.8	263.6	245.4	188.4	166.7	123.0	148.2	86.0	81.0		1,930.1
覆土量 (m3)	68.1	78.4	79.5	94.9	88.3	67.8	60.0	44.3	53.4	30.9	29.2		694.8
埋立容量 (m3)	257.4	296.1	300.3	358.5	333.7	256.2	226.7	167.3	201.6	116.9	110.2		2,624.9

○ 令和6年度末残量 20,742m³

○ 放流水等の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
浸出水	pH	8.50	7.70	7.60	7.20	6.90	7.70	7.60	8.00	8.00	7.90	7.70	7.71
	BOD又はCOD(mg/L)	31.0	92.7	49.4	19.8	35.1	27.6	32.4	20.1	6.1	6.1	34.2	32.23
	SS(mg/L)	4.0	46.0	14.0	26.0	70.0	16.0	28.0	40.0	4.0	6.0	9.0	23.91
放流水	pH	8.60	7.90	7.80	7.70	7.50	7.70	7.30	7.70	7.90	7.80	7.80	7.79
	BOD又はCOD(mg/L)	1.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.6	4.0	0.5	1.0	1.2	1.3	0.99
	SS(mg/L)	0.4	2.4	2.4	0.4	3.2	1.8	0.6	1.0	1.4	0.6	0.6	1.35

○ 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、導水管、配管等設備の補修・更新時の状況

年 月 日	設 備	内 容
		目視点検実施済 適
		目視点検実施済 適