

令和8年度 最終処分場維持管理状況報告書

5月未現在

施設設置者名	利尻郡清掃施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道利尻郡利尻富士町鷺泊字大磯521番地				
許可(届出)年月日	平成28年6月6日	許可番号	循環第 330-2号		
埋立地面積	16,995㎡	埋立容量	55,300㎡	しゃ水工	二重遮水シート工の準好気性
浸出水処理施設規模	40㎡/日	浸出水処理方式	回転円板式生物処理+凝集沈澱処理+砂ろ過方式+接触曝気高度処理方式		
埋立対象廃棄物	①一般廃棄物、②産業廃棄物(動植物残渣、医療系廃棄物残渣、焼却残渣、処理水汚泥)、③下水道汚泥				

○ 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量(t)	106.9	104.3											211.2
収集ごみ	18.5	18.4											36.9
一般(直搬ごみ)	88.4	85.9											174.3
併せ産廃(動植物性)													
焼却残渣(t)	23.0	25.2											48.2
埋立ごみ量(t)	129.9	129.5											259.4
埋立ごみ量(m3)	194.9	194.3											389.2
覆土量(m3)	70.1	69.9											140.0
埋立容量(m3)	265.0	264.2											529.2

○ 令和7年度末残量 17,924m³

○ 放流水等の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
浸出水	pH	8.2	7.8										8.00
	BOD又はCOD(mg/L)	9.1	29.4										19.25
	SS(mg/L)	4.0	2.0										3.00
放流水	pH	7.9	7.8										7.85
	BOD又はCOD(mg/L)	0.4	7.5										3.95
	SS(mg/L)	0.2	0.4										0.30

○ 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、導水管、配管等設備の補修・更新時の状況

年月日	設備	内容
2026//		目視点検実施済 ④
2026//		目視点検実施済 ④