

令和8年度　ごみ焼却施設維持管理状況報告書

8月末現在

施設設置者名	利 尻 郡 清 掃 施 設 組 合				
施設名	利 尻 郡 ご み 焼 却 処 理 場				
施設所在地	北海道利尻郡利尻富士町鷺泊字大磯443番地				
許可(届出)年月日	平成13年6月28日		許可番号	環廃第　13-3号	
処理能力	15 t／日		排ガス処理方式	バグフィルタ、乾式有害ガス除去装置、活性炭噴霧装置	
ばいじんの処理方法	添加水、セメント、薬剤固化（埋立）			焼却灰の処理方法	灰バンカ（埋立）
焼却対象廃棄物	一般廃棄物、感染性廃棄物、動植物廃棄物				

○　ごみ搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収集可燃ごみ量(t)	103.3	104.7	69.0	130.7	129.5								537.2
直接搬入可燃ごみ量(t)	5.2	7.8	7.0	11.7	11.4								43.1
一般廃棄物（可燃物）			2.2	6.1	5.7								14.0
併せ産廃(医療系)	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6								2.7
併せ産廃(動植物性)	4.8	7.3	4.2	5.0	5.1								26.4
計	108.5	112.5	76.0	142.4	140.9								580.3

○　処理状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量(t)	105.0	109.2	70.4	138.1	129.7							552.4
	運転日数（日）	18	18	11	22	20							89
	日平均処理量(t/日)	5.8	6.1	6.4	6.3	6.5							6.2
計	処理量(t)	105.0	109.2	70.4	138.1	129.7							552.4
	延べ運転日数（日）	18	18	11	22	20							89
	日平均処理量(t/日)	5.8	6.1	6.4	6.3	6.5							6.2
	ばいじん固化量(t)	4.9	4.8	3.3	5.7	6.0							24.7
	焼却灰量(t)	18.1	20.4	11.9	21.7	21.1							93.2

○　排ガスの状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	907	904	906	898	891							最大
		872	871	869	863	863							平均
		850	853	853	850	850							最小
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	189.3	187.6	207.0	203.3	201.1							最大
		182.3	182.2	190.4	194.9	195.1							平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	9	8	9	9	9							最大
		3	2	4	5	3							平均

○　排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙測定結果　測定月日　令和8年　4　月　14　日

	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん (g/m ³ N)	塩化水素 (mg/m ³ N)	硫黄酸化物 (m ³ N/h)	窒素酸化物 (Vol ppm)	全水銀 (μg/m ³ N)
焼却炉		0.004	8	0.04	94	0.24
{排ガス基準値}	{10}	{0.25}	{700}	{21.41}	{250}	{50}

○　焼却炉における灰試料の測定結果　測定月日　令和　7　年　10　月　8　日

	焼却灰	集じん灰固化物
ダイオキシン類 (ng-TEQ/g-dry)		

○ ばいじん除去日 灰固化設備

[illegible]