


# 水質検査成績書

第 22-05789 号

依頼者 北海道利尻郡利尻富士町鷺泊字富士野6番地  
利尻富士町長 田村祥三様

2022年 08月 02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水	区分	簡易水道			
採水年月日	2022年08月02日	時間	9時27分			
天候	前日	曇	当日			
天候	雨					
施設名	北部簡易水道 沼の沢					
水源名称	沼の沢水源					
採水地点	漁協大磯集荷場					
採水者	富岡 淳	所属	利尻富士町役場建設課上下水道係			
気温	19.0 °C	水温	9.0 °C			
残留塩素	0.21 mg/L					
No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-	
03	塩化物イオン	11.4 mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2	
04	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3	
05	pH値	7.5	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	-	
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	-	
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	-	
08	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1	
09	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1	
		以下余白				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)					
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。					
検査期日	2022年 08月 02日 ~ 2022年 08月 05日					
検査責任者	試験検査部次長 横山 貴浩					
	2022年 08月 05日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第5 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査セ				

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。








# 水質検査成績書

第 22-05793 号

依頼者 北海道利尻郡利尻富士町鶯泊字富士野6番地  
利尻富士町長 田村祥三様

2022年 08月 02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分			簡易水道		
採水年月日	2022年08月02日	時間	11時07分	天候	前日	曇	当日	曇	
施設名	南部簡易水道 清川								
水源名称	清川水源								
採水地点	鬼脇支所								
採水者	富岡 淳		所属	利尻富士町役場建設課上下水道係					
気温	20.0 °C		水温	13.0 °C		残留塩素	0.23 mg/L		
No.	項目名	結果値		水質基準		検査方法		定量下限値	
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される菌落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-	
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-	
03	塩化物イオン	10.7	mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.2	
04	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	<0.3	mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3	
05	pH値	7.2		5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-	
06	味	異常なし		異常でないこと。		官能法		-	
07	臭気	異常なし		異常でないこと。		官能法		-	
08	色度	<1	度	5度以下であること。		透過光測定法		1	
09	濁度	<0.1	度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1	
		以下余白							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)								
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。								
検査期日	2022年 08月 02日 ~ 2022年 08月 05日								
検査責任者	試験検査部次長 横山 貴浩								
		2022年 08月 05日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第5号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。  
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第 22-05794 号

依頼者 北海道利尻郡利尻富士町鷺泊字富士野6番地  
利尻富士町長 田村祥三様

2022年 08月 02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	簡易水道			
採水年月日	2022年08月02日	時間	10時55分	天候	前日	曇	当日	曇
施設名	南部簡易水道 清川							
水源名称	清川水源							
採水地点	清川配水池							
採水者	富岡 淳		所属	利尻富士町役場建設課上下水道係				
気温	20.0 °C		水温	7.5 °C		残留塩素	※ mg/L	
No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値			
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法 (Quanti-Tray)	-			
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	-			
		以下余白						
検査方法		平成19年3月30日健水発第0330006号(最終改正 平成26年3月31日)						
備考								
検査期日		2022年 08月 02日 ~ 2022年 08月 05日						
検査責任者		試験検査部次長 横山 貴浩						
		2022年 08月 05日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第5 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査セ				



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。  
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。