水質検査成績書

第　23-00964　号

依頼者　北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野６番地
利尻富士町長　田村祥三　様

2023年　04月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	簡易水道		
採水年月日	2023年04月25日	時間	6時30分	天候	前日 晴	当日	晴
施設名	北部簡易水道　沼の沢						
水源名称	沼の沢水源						
採水地点	漁協大磯集荷場						
採水者	高柴祐輔	所属	利尻富士町役場建設課上下水道係				
気温	9.0 ℃	水温	6.5 ℃	残留塩素	0.35 mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	11.2 mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	7.5	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2023年　04月　25日 ～ 2023年　05月　01日
検査責任者	試験検査部部長　横山貴浩

2023年　05月　01日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査セ

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-00965　号

依 頼 者　北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野６番地
利尻富士町長　田 村 祥 三　様

2023年　04月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水			区　分	簡易水道		
採水年月日	2023年04月25日	時間	6時58分	天　候	前日　晴	当日	晴
施設名	北部簡易水道　旭浜						
水源名称	旭浜水源						
採水地点	旭浜さけ・ますふ化場						
採水者	高 柴 祐 輔	所属	利尻富士町役場建設課上下水道係				
気温	9.0　℃	水温	5.0　℃	残留塩素	0.17　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	10.1　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2023年　04月　25日　～　2023年　05月　01日
検査責任者	試験検査部部長　横 山 貴 浩

2023年　05月　01日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査セ

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-00966　号

依頼者　北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野６番地
利尻富士町長　田村祥三　様

2023年　04月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	簡易水道		
採水年月日	2023年04月25日	時間	7時16分	天候	前日 晴	当日	晴
施設名	南部簡易水道　清川						
水源名称	清川水源						
採水地点	鬼脇支所						
採水者	高柴祐輔	所属	利尻富士町役場建設課上下水道係				
気温	10.0 ℃	水温	7.5 ℃	残留塩素	0.2 mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	9.9 mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	pH値	7.2	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2023年　04月　25日　～　2023年　05月　01日
検査責任者	試験検査部部長　横山貴浩

2023年　05月　01日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水質６号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。